

Z PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ

ROZVÁDĚČ ELEKTROMĚROVÝ ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI (SESTAVA DVOU SKŘÍNÍ)
TYPOVÝ STANDARD DCK HOLOUBKOV– NR212/NVD7D/BH400/200A/ČEZ
ROZMĚRY: 1080x640x250 (VxŠxH), IP44/00
KOMPLETNĚ VYSTROJENÝ Z VÝROBY.
MTP PŘEDEPSÁNO ČEZ 200/5A, T.P.0,5s, 5VA
PŘÍVODY SPODEM. VÝVODY VRCHEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.
NA DVEŘE DOPLNIT ŠTÍTEK:

HLAVNÍ VYPÍNÁNÍ OBJEKTU-TOTÁL STOP!

± 0 - 287,575 BPV

TTP spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ul.Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877, 603889635
IČO 49684663

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT
STANISLAV ERHART	ING.A.ŠAFAŘÍK	ING.M.TEPLÝ

ELPROS Praha s.r.o.
elektro - projekty realizace
Bruselská 14 IČ 63 07 32 00
120 00 Praha 2 tel. 222 512 287

INVESTOR Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

STAVBA POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ OBEC VELKÉ PŘÍLEPY

OBJEKT k.ú.Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265
k.ú.Velké Přílepy č.kat. 16, 345,61/1,344/1,61/6,32

NÁZEV ROZVÁDĚČ RE

MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
--	2xA4	06/2018	DPS

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

ČÁST DOKUMENTACE	Č.VÝKRESU
D.1.4 ELEKTROINSTALACE	10