


Poznámka

- Nové vodovodní řady budou provedeny z polyetylénového potrubí s opláštěním a s integrovaným signalizačním vodičem, PE 100 RC, SDr 17, 280x16,5 (DN 250) a 225x13,4 (DN 200). pro pofechody na stávající potrubí a armatury budou použity tvarovky z tvárné litiny.
- Protikorozní úprava použitých litinových tvarovek min. základní, podle ČSN EN 545.
- Změny směru PE potrubí jsou prováděny přivařovacími koleny, ohyby do 10° šikmými svary
- Do armaturní šachty bude potrubí zastrčeno s rezervou cca 30 cm. Těsnění prostupu a napojení je součástí PS 301.

Legenda značení armatur

- TP Přírubová trubka
ŠZ Šoupě krátké E2 s teleskopickou zemní soupravou
- +— Lemový nákrůžek s volnou přírubou
—+— Lemový nákrůžek s volnou přírubou + zaslepovací příruba
- ▷ Přírubová redukce
—+— Přírubový adaptér pro napojení stávajícího potrubí (plast) s jištěním proti posunu

AUTORIZACE:	INVESTOR:	 <div>Obec Velké Přílepy Pražská 162 252 64 Velké Přílepy tel.: +420 220 930 853 IČO: 00241806</div>	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 <div>HADRABA, s.r.o. Chalúpeckého 1824, 252 63, Roztoky tel.: 603 586 997, michal@hadraba.cz IČO: 029 40 540</div>	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KRESLIL
	ING. MICHAL HADRABA		ING. MICHAL HADRABA
FÁZE PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
KRAJ / K.Ú.: STŘEDOČESKÝ, K.Ú. VELKÉ PŘÍLEPY		ZAK. Č.	A18-007
AKCE : Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojem Na Habří - ATS (výměna vod. přiváděče) obec Velké Přílepy, ulice Roztocká		FORMÁT	6 xA4
		MĚŘÍTKO	---
		DATUM	leden 2018
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE:	SO 301 - Výměna vodovodních řadů SO 302 - Vým. částí řadu pro Úholičky a Statenice	ČÁST DOKUM. D.1.1	REVIZE
NÁZEV VÝKRESU	Kladečské schéma vodovodních řadů	Č.VÝKR. 05	PARÉ