LEGENDA PŘÍSTROJŮ

R2 Rozváděč,el.panel

Vývod volný l=1,5m ,230V

Spínač č.1 zapuštěný

Spínač č.5 zapuštěný

Spínač č.6 zapuštěný

Spínač č.6+6 zapuštěný

Spínač č.7 zapuštěný

Vývod pro nástěné světlo 230V

Vývod pro nástěné světlo s čidlem pohybu 230V

Vývod volný l=1,5m ,s čidlem pohybu 230V

2/N1 Světlo nouzového osvětlení 1x 8W

2x58W AL mřížka / 2x58W opálový kryt — Zářivkové těleso 2x58W/230V

2x36W opálový kryt / 2x36W AL mřížka — Zářivkové těleso 2x36W/230V



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.MÍST.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	CHODBA	3,87
2.02	ŠATNA	13,70
2.03	HERNA, LOŽNICE	100,12
2.04	UMÝVÁRNA, WC	12,74
2.05	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2,37
2.06	VÝDEJNA JÍDEL	11,19
2.07	MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ, ŠATNA	12,08
2.08	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,90
2.09	ÚKLID	2,66
1.11	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	10,80

Popis svítidla
S21a
- řazení svítidla v okruhu
- číslo okruhu
- označení rozvaděče, který obvod napájí
- S = svítidlo

Popis ovládacího prvku
21a
- přiřazení ovl. prvku k svítidlu v okruhu
- číslo okruhu
- označení rozvaděče, který obvod napájí

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V,TN-C-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ELEKTRICKÉ ODDĚLENÍ PRO NAPÁJENÍ JEDNOHO SPOTŘEBIČE
- DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
- MALÉ NAPĚTÍ (SELV A PELV)

Prostory ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - prostory s vanou nebo sprchou
- OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ (IP2X), IZOLACE
- OCHRANA ELEKTRICKÝM ODDĚLENÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍM
  (prostory jsou označeny symbolem ⏚).

Prostředí bylo určeno dle ČSN 33 2000-3.
Barevné značení vodičů dle ČSN 330165 z3
Dodržet zóny ve smyslu ČSN 332130 ed.2 z1
pro ukládání kabelů pod omítku:
- VÝŠKA VYPÍNAČŮ 1250mm OD ČÍSTÉ PODLAHY
- VÝŠKA ZÁSUVEK 400mm OD ČÍSTÉ PODLAHY
  1250mm OD ČÍSTÉ PODLAHY - NAD PRAC. PLOCHOU V KUCH. LINCE
  1250mm OD ČÍSTÉ PODLAHY - V KOUPELNĚ U UMYVADLA

±0,000 = 285,25 Bpv

Z J S V

STAVEBNÍK: OBEC VELKÉ PŘÍLEPY, PRAŽSKÁ 162, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY	ČÁST: D.1.6. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- ELEKTROINSTALACE
AKCE: NOVOSTAVBA PAVILONU č.3 OBJEKTU MŠ JABLÍČKO, k.ú. KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP, parc. č. poz.200/3	VÝKRES: MATEŘSKÁ ŠKOLA- PAVILON č.3 PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ
PROJEKTANT: PETR ZAHÁLKA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MIROSLAV VACEK	MĚŘÍTKO: 1:75
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	DATUM: 06/2014
	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.6.3