

POZNÁMKA:

- PLOCHA POZEMKU parc.č. 200/3 = 4373 m2
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA PAV.3 = 198,75 m2
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA U PAV.3 = 45 m2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Ve vybraných prostorách bude provedeno doplňkové pospojení (prostory jsou označeny symbolem ⏚).
Prostředí bylo určeno dle ČSN 33 2000-3.

LEGENDA

SR502	Pojistková skříň
RE	Elektroměrový rozvaděč s hl. jističem
R1	Rozváděč,el.panel
HOP	Uzemňovací uzel HOP

HUP

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ PLYNU
STÁVAJÍCÍ HUP KU-25
STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR KHS-2-5AA
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR G16
STÁVAJÍCÍ KK-40 ZA PLYNOMĚREM

VŠ

VODOMĚRNÁ SOUPRAVA BUDE NOVĚ OSAZENA V ŠACHTĚ PŘED POZEMKEM (MÍSTO V OBJEKTU PAV.1)
VŠ DN 1200, HL. 1800 mm, POKLOP DN 750

RŠ

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA ZDĚNÁ 600/600 mm
HL. 1400 mm, POKLOP 600/600 mm
MOŽNOST ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

EL

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ELEKTRO VE SDRUŽENÉM KIOSKU SPOLU S ELEKTROMĚRNOU SKŘÍNÍ

VZ

VSAKOVACÍ ZÁŘEZ 4,5 m3
O ROZMĚRECH 2,0 x 1,5 x 1,5 m
VÝKOP VYSTLAT GEOTEXTILIÍ
A VYSYPAT KAMENIVEM

ŘEZ KABELOVÝCH TRAS





KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP

±0,000 = 285,25 Bpv

STAVEBNÍK:	OBEC VELKÉ PŘÍLEPY PRAŽSKÁ 162, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY
AKCE:	NOVOSTAVBA PAVILONU č.3 OBJEKTU MŠ JABLÍČKO, k.ú. KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP, parc. č. poz.200/3
PROJEKTANT:	PETR ZAHÁLKA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MIROSLAV VACEK
STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST:	D.1.6. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- ELEKTROINSTALACE
VÝKRES:	MATEŘSKÁ ŠKOLA- PAVILON č.3 SITUACE - ELEKTROINSTALACE
MĚŘÍTKO:	1:250
DATUM:	06/2014
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.6.1