

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.MÍST.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	15,52
1.02	ŠATNA	13,43
1.03	HERNA, LOŽNICE	100,12
1.04	UMÝVÁRNA, WC	12,74
1.05	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2,37
1.06	VÝDEJNA JÍDEL	6,83
1.07	PŘÍJEM JÍDEL	4,14
1.08	MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ, ŠATNA	12,08
1.09	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,90
1.10	ÚKLID	2,66
1.11	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	10,80

Popis zásuvek

Z1.1
- číslo okruhu
- označení rozvaděče, který obvod napájí
- Z = zásuvka

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V,TN-C-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ELEKTRICKÉ ODDĚLENÍ PRO NAPÁJENÍ JEDNOHO SPOTŘEBIČE
- DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
- MALÉ NAPĚTÍ (SELV A PELV)

Prostory ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - prostory s vanou nebo sprchou
- OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ (IP2X), IZOLACE
- OCHRANA ELEKTRICKÝM ODDĚLENÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍM (prostory jsou označeny symbolem ⏚).

Prostředí bylo určeno dle ČSN 33 2000-3.
Barevné značení vodičů dle ČSN 330165 z3
Dodržet zóny ve smyslu ČSN 332130 ed.2 z1
pro ukládání kabelů pod omítku:
- VÝŠKA VYPÍNAČŮ 1250mm OD ČÍSTÉ PODLAHY
- VÝŠKA ZÁSUVEK 400mm OD ČÍSTÉ PODLAHY
  1250mm OD ČÍSTÉ PODLAHY - NAD PRAC. PLOCHOU V KUCH. LINCE
  1250mm OD ČÍSTÉ PODLAHY - V KOUPELNĚ U UMYVADLA

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

R1	Rozvaděč,el.panel
	Termostat
	Vývod ukončený v krabici 230V
	Vývod ukončený v krabici 400V
	Zásuvka 230V/16A,IP20
	Zásuvka 230V/16A,IP44
H	Požární detektor kouře
PC	Zásuvka PC 2xRJ 45
STA	Zásuvka anténí
HOP	Uzemňovací uzel HOP
⏚	Pospojení

±0,000 = 285,25 Bpv

Z
J S
V

STAVEBNÍK:	OBEC VELKÉ PŘÍLEPY PRAŽSKÁ 162, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY
AKCE:	NOVOSTAVBA PAVILONU č.3 OBJEKTU MŠ JABLÍČKO, k.ú. KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP, parc. č. poz.200/3
PROJEKTANT:	PETR ZAHÁLKA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MIROSLAV VACEK
STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ČÁST:	D.1.6. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- ELEKTROINSTALACE
VÝKRES:	MATEŘSKÁ ŠKOLA- PAVILON č.3 PŮDORYS 1.NP - ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE
MĚŘÍTKO:	1:75
DATUM:	06/2014
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.6.4