

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V,
TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Ve vybraných prostorách bude provedeno
doplňkové pospojení (prostory jsou označeny symbolem ⏚).
Prostředí bylo určeno dle ČSN 33 2000-3.

Hromosvod bude na každém svodu uzemněn pomocí
FeZn 30/4 pásku uloženého v základech. Celkový zemní
odpor smí být max. 15 ohmů na každý svod.
Zkusební svorka ve výši 1600mm od upraveného terénu.
Provedení hromosvodu musí odpovídat ČSN EN 62305-1 až 4.

LEGENDA UZEMNĚNÍ:

———	PÁSEK FeZn 30x4mm , ULOŽENÝ V ZEMI
HOP	Uzemňovací uzel HOP
— — —	DRÁT FeZN d=10mm, ULOŽEN V ZEMI

STAVEBNÍK:	OBEC VELKÉ PŘÍLEPY PRAŽSKÁ 162, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY
AKCE:	NOVOSTAVBA PAVILONU č.3 OBJEKTU MŠ JABLÍČKO, k.ú. KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP, parc. č. poz.200/3
PROJEKTANT:	PETR ZAHÁLKA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MIROSLAV VACEK
STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ČÁST:	D.1.6. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- ELEKTROINSTALACE
VÝKRES:	MATEŘSKÁ ŠKOLA- PAVILON č.3 PŮDORYS ZÁKLADŮ - UZEMNĚNÍ
MĚŘÍTKO:	1:75
DATUM:	06/2014
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.6.6