

pož. zatížení

Požární zatížení							
úsek	název	č. místnosti	Si m2	Pni	ani	Pni . Si	Pni . ani . Si
	<b>1.N.P. stávající stav</b>						
	chodba	13	81,5	5	0,80	407,5	326,0
	schodiště	14-15	8,0	5	0,80	40,0	32,0
	vstup	16	8,6	5	0,80	43,0	34,4
	učebna odborná	18	62,4	35	0,90	2 184,0	1 965,6
	sborovna	19	46,0	50	1,10	2 300,0	2 530,0
	soc. zařízení	21-25	30,2	5	0,70	151,0	105,7
	učebna odborná	26	62,4	35	0,90	2 184,0	1 965,6
	učebna odborná	27	41,7	35	0,90	1 459,5	1 313,6
	ředitelna	28	18,9	40	1,00	756,0	756,0
	kabinet	29	13,8	50	1,10	690,0	759,0
			<b>373,5</b>			<b>10 215,0</b>	<b>9 787,9</b>
		<b>pn = 27,4 kg/m2 , an = 0,96</b>					
	<b>1.N.P. - nový stav</b>						
	chodba	13	77,0	5	0,80	385,0	308,0
	schodiště	14-15	8,0	5	0,80	40,0	32,0
	vstup	16	8,6	5	0,80	43,0	34,4
	učebna odborná	18	62,4	35	0,90	2 184,0	1 965,6
	sborovna	19	46,0	50	1,10	2 300,0	2 530,0
	soc. zařízení	21-25	30,2	5	0,70	151,0	105,7
	učebna odborná	26	62,4	35	0,90	2 184,0	1 965,6
	učebna odborná	27	41,7	35	0,90	1 459,5	1 313,6
	ředitelna	28	18,9	40	1,00	756,0	756,0
	kabinet	29	13,8	50	1,10	690,0	759,0
	komory (příruční sklady)	1,2,3	4,5	75	1,00	337,5	337,5
			<b>373,5</b>			<b>10 530,0</b>	<b>10 107,4</b>
		<b>pn = 28,2 kg/m2 , an = 0,96</b>				0,0	0,0
	<b>2.N.P. - stávající stav</b>					0,0	0,0
	učebna odborná	33	62,4	35	0,90	2 184,0	1 965,6
	kabinet	34	46,0	50	1,10	2 300,0	2 530,0
	chodba	35	83,9	5	0,80	419,5	335,6
	soc. zařízení	36-41	32,4	5	0,70	162,0	113,4
	učebna odborná	42	75,5	35	0,90	2 642,5	2 378,3

pož. zatížení

[illegible]

pož. zatížení

						0,0	0,0
--	--	--	--	--	--	-----	-----