LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
31	PODESTA
32	SCHO.RAMENO
33	STŘ.UNIV./ODBORNÁ UČ.
34	ODBORNÁ UČEBNA
35	CHODBA
36	WC CHLAPCI
37	WC DÍVKY
38	PŘEDSÍŇ WC CH.
39	WC UČITEL
40	PŘEDSÍŇ
41	PŘEDSÍŇ WC D.
42	ODBORNÁ UČEBNA(CHEMIE)
43	SBÍRKY
44	KABINET
45	KABINET/SBÍRKY
46	MALÁ ,UNIV. UČ.
47	STŘ.UNIV./ODBORNÁ UČ.
48	KOMORA
49	KOMORA
50	KOMORA

LOGIKA ZNAČENÍ:

1a
- ŘAZENÍ V OKRUHU
- SVĚTELNÝ OKRUH

S1/1a
- ŘAZENÍ V OKRUHU
- SVĚTELNÝ OKRUH
- OZNAČENÍ SVÍTIDLA

Z1
- ZÁSUVKOVÝ OKRUH

napojeno z R2

napojeno z R1

Rozvody po stropě vedeny po povrchu ve vkládacích lištách

Rozvody podlahová vedeny po povrchu ve vkládacích lištách

Není součástí tohoto PD

Demontáž stávajícího rozvaděče

ZAP-osvětlení trvale zapnuto
VYP-osvětlení ovládáno pohyb. čidly

KANÁLEK V PODLAZE

na stole

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT DODAVATEL SEZNÁMEN S HLAVNÍM KOORDINAČNÍM VÝKRESEM STAVBY. POKUD SE VÝKRES TRAS ESI LIŠÍ OD KOORDINAČNÍHO VÝKRESU STAVBY, MÁ PŘEDNOST HLAVNÍ KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVBY.

VŠEOBECNĚ:
- POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO VÝSLOVNĚ JINAK, BUDOU ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE (POD OMÍTKU) UMÍSTĚNY TAKTO:
VYPÍNAČE A OVLADAČE 1200mm NAD ČISTOU PODLAHOU;
ZÁSUVKY 300 mm NAD ČISTOU PODLAHOU;
ROZVODNÁ SOUSTAVA TNC-S 3/NPE, 400/230V,50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 Z1
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
- ELEKTRICKÉ ODDĚLENÍ PRO NAPÁJENÍ JEDNOHO SPOTŘEBIČE
- MALÉ NAPĚTÍ (SELV A PELV)
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 330165 Z3.

LEGENDA SVÍTIDEL:

Svítidlo ozn. S1, zářivkové s asymetrickým reflektorem, 1xT5 (54W)-840, 230V, IP20, RAL 9003, závěsné, EVG (komplet)
Svítidlo ozn. S2, zářivkové stropní zkosené, mřížka z vysoce lešteného eloxovaného plechu, 2xT5 (49W)-840, 230V, IP20, RAL 9003, EVG (komplet)
Svítidlo ozn. S3, halogenový nástěnný reflektor s vestavným pohybovým čidlem, 1x100W, 230V, IP65, (komplet)
Svítidlo ozn. S4, kompakt. Zářivkové, kruhové, opál. čočka, 2x32W, 230V, IP20, EVG (komplet)
Svítidlo ozn. S5, zářivkové stropní zkosené, mřížka z vysoce lešteného eloxovaného plechu, 2xT5 (28W)-840, 230V, IP20, RAL 9003, EVG (komplet)
Svítidlo ozn. S5N, zářivkové stropní zkosené, mřížka z vysoce lešteného eloxovaného plechu, 2xT5 (28W)-840, 230V, IP20, RAL 9003, EVG, s nouzovým modulem 1 hod (komplet)
Svítidlo ozn. S6, zářivkové s asymetrickým reflektorem, 1xT5 (80W)-840, 230V, IP20, RAL 9003, závěsné, EVG (komplet)
Svítidlo ozn. S7, kompakt. Zářivkové, kruhové, nástěnné, opál. čočka, 1x24W, 230V, IP20, EVG (komplet)
Svítidlo ozn. N1, nouzové stropní přisazené/nástěnné, PC, 1xT5 (8W), 230V, IP20, svítící při výpadku, bat. 1 hod., včetně piktogramu

LEGENDA ZNAČEK:

- spínač jednopólový pod omítku – IP20
- přepínač sériový pod omítku – IP20
- přepínač střídavý pod omítku – IP20
- přepínač střídavý dvojitý pod omítku – IP20
- přepínač křížový pod omítku – IP20
- pohybové čidlo pod omítku – IP20
- zásuvka 230V pod omítku – IP20
- zásuvka 230V – přepěť. ochrana "D" pod omítku – IP20
- zásuvka dvojitá 230V pod omítku – IP20
- zásuvka 400V na povrch
- vývod 230V – strop
- vývod 230V – podlaha
- pohybové čidlo na povrch – IP20
- pohybové čidlo na povrch – IP54
- pohybové čidlo – stropní na povrch – IP20
- pohybové čidlo – stropní na povrch – IP54
- soumrakové čidlo na povrch – venkovní
- vývod 230V – stěna
- vývod 400V – strop
- vývod 400V – podlaha
- vývod 400V – stěna
- podlahová krabice zásuvková
- Zásuvkový blok na stůl (3Z+1data) včetně vertikální ochranný kabelů

Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho částí nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru nebo výtvarného návrhu.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or ornamental design registration.

"CHRÁNĚNÁ INFORMACE"

TTP spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ul.Družstevní ochoz 2, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877 fax.:241910161
IČO 49684663

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT
MARTIN PREJZA	ROMAN SEDLÁK	ING.M.TEPLÝ

JIMI CZ, a.s.
Butovická 296/14
158 00 Praha 5

INVESTOR OBEC VELKÉ PŘÍLEPY, PRAŽSKÁ 162, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY			
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ VELKÉ PŘÍLEPY 2.ETAPA			
OBJEKT			
NÁZEV ELEKTRO SILNOPROUD PŮDORYS ROZVODŮ 2.NP			

MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
1:50	A1	09/2014	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO - P/14/062			
ČÁST DOKUMENTACE			Č.VÝKRESU
D1.4 -ELEKTROINSTALACE			7