

**PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA BUDOVY 2.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA-ZÁPAD**

VZT.	Specifikace vzduchotechnika	
VZT1	<p>Nucené odvětrání zázemí jídelny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - axiální ventilátor umístěný do SDK-podhledu o výkonu 100m³/hod doběhem - vzduchotechnické potrubí (spiropotrubí) DN160 vedeno nad podhledem zázemí - fasádní mřížka, světlý rozměr 200x200mm, povrchová úprava eloxovaný hliník 	<p>1 ks</p> <p>4,0 bme</p> <p>1 ks</p>
VZT2	<p>Odvětrání digestoře v prostoru mytí nádobí v zázemí jídelny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>digestoř - dodávka části gastro-technologie</i> - vzduchotechnické potrubí (spiropotrubí) DN160 vedeno nad podhledem zázemí - fasádní mřížka, světlý rozměr 200x200mm, povrchová úprava eloxovaný hliník 	<p>1,5 bm</p> <p>1 ks</p>
VZT3	<p>Nucené odvětrání toalet ve 3.nadzemním podlaží – nástavba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - axiální ventilátor umístěný do SDK-podhledu o výkonu 100m³/hod s doběhem (toalety dívky, toalety chlapci, (INV-toaleta) - vzduchotechnické potrubí (spiropotrubí) DN160 vedeno nad podhledem zázemí - fasádní mřížka, světlý rozměr 200x200mm, povrchová úprava eloxovaný hliník 	<p>3 ks</p> <p>8,0 bme</p> <p>1 ks</p>