

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PCNP - 242 - 2/2016/PD

Kladno 17. 3. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Ing. Libor Přeček, Ph.D.
Seifertova 671
252 64 Velké Přílepy

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: kpt. Ing. Kateřina Vokatá, tel.: 950 870 134, e-mail: katerina.vokata@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	Velké Přílepy, Pražská 38, 252 64 /k. ú. 779351 Kamýk u Velkých Přílep /č. parc. st. 217
Název stavby	:	Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ - nástavba 3. NP a přístavba jídelny
Stavebník – investor	:	OBEC VELKÉ PŘÍLEPY, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Předložená dokumentace	:	Dokumentace ke změně stavby před dokončením
Zpracovatel PBR	:	Ing. M. Dvorský – 2/2016

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 1. 3. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:


Střešní plášť jídelny ležící v požárně nebezpečném prostoru od 2. NP bude z horní strany v provedení nešířícím požár - BROOF t3. V případě, že v požárně nebezpečném prostoru leží také střešní okna jídelny, budou tato v provedení EW 15 DP3 (z předložených podkladů toto není zřejmé).


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.




plk. Ing. Jan Ryšavý
náměstek krajského ředitele pro
prevenci a civilní nouzovou připravenost
vrchní rada