


ULOŽENÍ PLYNOVODU V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU

KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVĚ
VIZ ČÁST D.1.1 (SO 100)



Poznámka


- při uložení plynovodu do ochranného potrubí nebo do chráničky se počítá hodnota krytí od temene chráničky (TPG 702 01)
- před zásypem je nutné provést tlakovou zkoušku podle TPG 702 01 a zaměření plynovodu
- výkopy hlubší než 1,3 m v zastavěném území obce (1,5 m mimo zastavené území) je nutné svahovat nebo pažit
- uložení plynového potrubí do chráničky při křížení STL plynovodu s kanalizací ve vzdálenosti menší než 0,5 m, nebo při souběhu s kanalizací ve vzdálenosti menší než 1 m, přesah 1 m na každou stranu, s číchačkou

TABULKA VÝŠKY MIN. KRYTÍ

Druh povrchu	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Komunikace	1,0
Chodník	0,8
Volný terén	0,8

ULOŽENÍ PŘÍPOJKY V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU

KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVĚ
VIZ ČÁST D.1.1 (SO 100)



AUTORIZACE:	INVESTOR:	Obec Velké Přílepy Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy email: aulicka@velke-prilepy.cz IČO: 00241806	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. Michal Hadraba Chalúpeckého 1824, 252 63, Rostoky tel.: 603 586 997, michal@hadraba.cz IČO: 673 918 42	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	
ING. MICHAL HADRABA		ING. MICHAL HADRABA	
KRAJ / K.Ú.: STŘEDOČESKÝ KRAJ, K.Ú. VELKÉ PŘÍLEPY		ZAK. Č.	15Z_033
AKCE : Oprava místní komunikace Nová, Velké Přílepy		FORMÁT	2xA4
včetně výměny vodovodního řadu, odvodnění a přeložky STL		MĚŘÍTKO	1 : 20
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE: SO 500 - Přeložka STL plynovodu		DATUM	duben 2018
NÁZEV VÝKRESU : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PLYNOVODNÍM POTRUBÍM		Č. VÝKR.	duben 2018
		STUPEŇ PD	DSP, DPS
		Č. VÝKR.	PARÉ
		02	