



LEGENDA VEDENÍ:

- Hromosvodová svorka SS, SUB, SP
- Svod+ZK v nerezové skřínce+ uzemnění v základech dle ČSN EN 2000 5 54 Vedeno v trubce pod omítkou Zkušební svorka označena číslem
- JT — Jímací tyč 300mm2, D 16mm - délka min 1000 mm
- Jímací vedení pozinkový drát D 10mm

KOVOVÉ PŘEDMĚTY MUSÍ BÝT PŘIPOJENY K JÍMACÍ SOUSTAVĚ NORMOVANÝMI SVORKAMI

JÍMACÍ SOUSTAVA MŘÍŽOVÁ OKA 10/10 LPS II,
JÍMACÍ SOUSTAVA jídelny, valící se koule R 30m, IPS II
JÍMACÍ TYČE 300mm2, D 16mm
JÍMACÍ VEDENÍ POZINKOVÁ OCEL DRÁT D 10mm

Možnost umístění FTV panelů - vždy uzemnit

Pokud konstrukce pro upevnění FTV přesáhne výšku jímací tyče, je nutné umístit jímací tyče na ocelovou konstukci FTV panelů

Způsob provedení jímací soustavy:



±0,000 (ČISTÁ PODLAHA 1.NP) = +284,40m.n.m. (VÝŠKOVÁ SOUST. BALT PV)

PROJEKT: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY, VELKÉ PŘÍLEPY	PROJEKTANT: PLANS ARCHITEKTI s.r.o. STŘEŠOVICKÁ 429/20, 162 00 PRAHA 6 TEL. +420 605714883 EMAIL: LIBOR@PRECEK.EU	VÝKRES: HROMOSVOD	E.06
OBEC / OKR.: VELKÉ PŘÍLEPY / PRAHA - ZÁPAD		STUPEŇ: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
STAV. ÚŘAD: VELKÉ PŘÍLEPY		Č.ZAKÁZKY: 019-004	DATUM: 08/2019
KAT. ÚZEMÍ: KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP			
KAT. ČÍSLO: 53/1	PROVOZOVNA: SEIFERTOVA 671, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY		
	HIP: ING. LIBOR PŘEČEK, Ph.D.		
INVESTOR: OBEC VELKÉ PŘÍLEPY PRAŽSKÁ 162, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY	PROFESE: ELEKTROINSTALACE	PLANS ARCHITEKTI	
	PROJEKTANT: ING. EDUARD ANDRÁŠI		
	VYPRACOVAL: ING. EDUARD ANDRÁŠI		