
Zásuvky a vypínače ve zdech nesmí přesahovat plochu zdiva. Musí být utaženy ve zdivu tak, aby jejich nejvyšší bod byl pod úrovní 20 mm
Vypínač/zásuvka
Min. 20 mm
Zdivo
Vývod pro svítidlo umístit 3 000 mm nad podlahou
CENTRAL STOP
TOTAL STOP
ODPOJOVAČ FVE
LED pásek S11b
Pod barem
Router pod barem
Tlačítko pohotovostního vypnutí
Tlačítko pohotovostního vypnutí
Tlačítko pohotovostního vypnutí