



Veřejný zadavatel:

Obec Velké Přílepy

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 00241806

Telefon: (+420) 220 930 535

E-mail: podatelna@velke-prilepy.cz

www: <http://www.velke-prilepy.cz/>

Zastoupený: Věra Čermáková, starostka

Zástupce zadavatele ve VZ:

Agentura Petronius – Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

Rud. Vaška 500, 593 01 Bystřice n. P.

IČ: 75735466

Tel: (+420) 605 942 921

E-mail: info@petriakubicek.cz

www: <http://www.petriakubicek.cz>

Zastoupený: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce ulice Spojovací – 1. etapa“

Velké Přílepy, 5.2.2016

Administrátor veřejné zakázky sděluje všem uchazečům dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“ či „ZVZ“) tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám (číslování dotazů a informací navazuje na předchozí dodatečné informace):

2. Dotaz uchazeče č. 2:

V projektové dokumentaci je popsán pouze způsob odvedení povrchových vod, ale vůbec není řešeno odvodnění zemní pláň. S ohledem na problematické geologické podmínky a z nich vyplývající nepříznivé vsakovací poměry popsané v technické zprávě části Odvodnění je absence podpovrchového odvodnění velký problém zcela zásadně negativně ovlivňující životnost díla. Odvodnění zemní pláň by přitom bylo řešitelné typicky pomocí mělkého podélného tratividu vyústěného do příkopu v křižovatce s ul. Pražskou, což by nepředstavovalo navýšení celkových nákladů o více než cca 30-40 tis. Kč. Bude tento návrh v zadání zohledněn?

Odpověď zadavatele:

Ne nebude. V případě nutnosti bude řešeno operativně na stavbě formou víceprací.

3. Dotaz uchazeče č. 3:

Ve výkazu výměr chybí odvoz a poplatek za skládku přebytečné zeminy z odkopávek – pol.č.7 – 65 m3.

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny 4 položky skládkovného. Je možné, že poplatek je kalkulován v těchto položkách, nebo byl materiál započítán na rozprostření na pláň. Oceňte výkaz výměr. Ukáže-li se při realizaci, že položky chybí, bude realizována jako vícepráce.

4. Dotaz uchazeče č. 4:

Podle vzorového řezu je asfaltová vozovka navržena s podkladními vrstvami ze ŠDa tl. 150mm a ŠDb



tl. 150mm. Výkaz výměr obsahuje podklad ze ŠD tl. 150m a z vibrovaného šterku tl. 150mm. Co platí?

Odpověď zadavatele:

Platí výkaz výměr.

5. Dotaz uchazeče č. 5:

Dobrý den pane inženýre,
může uchazeč v souladu s § 127 ZVZ předložit k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů pouze Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů?

Odpověď zadavatele:

Ano, můžete.

S pozdravem

Za zadavatele:

.....
Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.