

ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ OCELOPLECHOVÁ S DVEŘMI
TYPOVÝ STANDARD – SCHRAČK – WSM4030150
ROZMĚRY: 400x300x155 (VxŠxH), IP66
ROZVODY ZAKRYTY.



PŘÍSTROJOVÝ STANDARD:
DĚHN
PŘÍVODY SPODEM, VÝVODY SPODEM PRŮCHODKAMI.
Ik<10 kA
In=40A

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.
CHRÁNĚNÉ ČÁSTI VÉST ODDĚLENĚ OD NECHRÁNĚNÝCH.

±0 - 287,575 BPV

TTP spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ul.Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877, 603889635
IČO 49684663

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT	<div><div><div><div></div><div>ELPROS</div></div><div><div>Praha s.r.o.</div><div>elektro - projekty realizace</div><div>Brusešská 14 IČ 63 07 32 00</div><div>120 00 Praha 2 tel. 222 512 287</div></div></div></div>			
STANISLAV ERHART	ING. A. ŠAFAŘÍK	ING. M. TEPLÝ				
<div></div>						
INVESTOR	Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy		MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
STAVBA	POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ		–	3xA4	06/2018	DPS
OBJEKT	OBEC VELKÉ PŘÍLEPY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			
	k.ú. Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265					
	k.ú. Velké Přílepy č.kat. 16, 345,61/1, 344/1,61/6,32					
NÁZEV	ROZVÁDEČ 2RPR1		ČÁST DOKUMENTACE	Č. VÝKRESU		
			D.1.4 ELEKTROINSTALACE	15		