



ROZVÁDĚČ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI
SCHRACK TYP: ILCU624
ROZMĚRY: 1070x588x136 (VxŠxH), IP30/20
VČ. ZÁKRYTŮ PŘÍSTROJŮ, PA, PE SVORKOVNIC.

PŘÍSTROJOVÝ STANDARD:
DEHN, SCHRACK, OEZ
PŘÍVODY SPODEM (ZADEM), VÝVODY SPODEM, VRCHEM, ZADEM

IKs<10kA
U=TN-S 3X230/400V, 50Hz
In=32A
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

ORIENTAČNÍ PRINCIP ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ V ROZVÁDĚČI	
LINE	Nr.
LINE 1	QM01,FA01, FV01, ZDROJ DVT
LINE 2	FA1-13, F10, KA1.1-2, KM1.1, SA1.1
LINE 3	FA15-26, F14,18
LINE 4	
LINE 5	DISTRIBUTORY DVT
LINE 6	

± 0 - 287,575 BPV

TTP spol. s r.o.		PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ ul.Družstevní ohoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877, 603889635 IČO 49684663						
VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI		HLAVNÍ PROJEKTANT		<div><div><div></div><div>ELPROS</div></div><div>Praha s.r.o.</div><div>elektro - projekty realizace</div><div>Bruselská 14 IČ 63 07 32 00 120 00 Praha 2 tel. 222 512 287</div></div>		
STANISLAV ERHART		ING.A.ŠAFAŘÍK		ING.M.TEPLÝ				
INVESTOR		Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy		MĚŘÍTKO		FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
STAVBA		POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ OBEC VELKÉ PŘÍLEPY		--		3xA4	06/2018	DPS
OBJEKT		k.ú.Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265 k.ú.Velké Přílepy č.kat. 16, 345,61/1,344/1,61/6,32		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO				
NÁZEV		ROZVÁDĚČ 1RS1		ČÁST DOKUMENTACE				Č.VÝKRESU
				D.1.4 ELEKTROINSTALACE				12