

ROZVÁDĚČ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI
SCHRACK TYP: ILCU724
ROZMĚRY: 1070x588x136 (VxŠxH), IP30/20
VČ. ZÁKRYTŮ PŘÍSTROJŮ, PA, PE SVORKOVNIC.
PŘÍSTROJOVÝ STANDARD:
DEHN, SCHRACK, OEZ
PŘÍVODY SPODEM (ZADEM), VÝVODY SPODEM, VRCHEM, ZADEM

IKs<10kA
U=TN-S 3X230/400V, 50Hz
In=63A
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ



ORIENTAČNÍ PRINCIP ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ V ROZVÁDĚČI

LINE Nr.	
LINE 1	QM01,FA01, FV01
LINE 2	FA1-13, FI10, KM1.1-2, SA1.1-2
LINE 3	FA14,30-37, FI31,34, QM15
LINE 4	FA17-29, FI16-27
LINE 5	ZDROJ DVT+DISTRIBUTORY
LINE 6	

± 0 - 287,575 BPV

TTP spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ul.Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877, 603889635
IČO 49684663

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT
STANISLAV ERHART	ING.A.ŠAFAŘÍK	ING.M.TEPLÝ

ELPROS Praha s.r.o.
elektro - projekty realizace
Bruselská 14, 120 00 Praha 2 — IČ 63 07 32 00, tel. 222 512 287

INVESTOR Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

STAVBA POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ OBEC VELKÉ PŘÍLEPY

OBJEKT k.ú.Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265
k.ú.Velké Přílepy č.kat. 16, 345,61/1,344/1,61/6,32

NÁZEV ROZVÁDĚČ 1RS2

MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
--	3xA4	06/2018	DPS

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 ELEKTROINSTALACE

Č.VÝKRESU: 13