

Zakázka: Kuchyně Velké Přílepy

Výpočet budovy

Stavba:	POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ		
Místo:	Velké Přílepy	Zadavatel:	OBEC VELKÉ PŘÍLEPY
Zpracovatel:	Ing. Petr Poláček		
Zakázka:	Kuchyně Velké Přílepy	Archiv:	
Projektant:		Datum:	23.11.2017
E-mail:	p_polacek@email.cz	Telefon:	777 278593

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky

 $B = 8 \text{ Pa}^{0,67}$ $t_e = -12 \text{ °C}$ $p_2 = 0 \text{ %}$ $t_{ib} = 20,0 \text{ °C}$

podl.	č.m.	účel	úsek	t_i °C	O m ³	S_p m ²	Q_{im} W	Q_{zm} W	Q_{cm} W	q_{cm} W.m ⁻²
ÚSEK 1										
1	101	Objekt	1	20	2 632,5	225,0	13 000	9 657	22 657	100,7
Σ úsek 1					2 632,5	225,0	13 000	9 657	22 657	

Legenda

 Q_{im} - tepelné ztráty místnosti infiltrací Q_{zm} - tepelné ztráty místnosti prostupem Q_{cm} - tepelné ztráty místnosti celkem