



VEŠKERÉ VÝROBKY, UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU POUZE REFERENČNÍ

INDEX

- 1 - RADIÁTOROVÝ VENTIL I TERMOSTATICKÁ HLAVICE NA TĚLESE BEZ ZMĚNY
- 2 - NOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DANFOSS RA-N + NOVÁ HLAVICE RA 2980
- 3 - NOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DANFOSS RA-N + NOVÁ HLAVICE RA 5062 S KAPILÁROU 2m
- 4 - TĚLESO VK S VESTAVĚNOU VLOŽKOU
- 5 - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER PŘEMÍSTĚNA Z PŘÍZEMÍ Z M.Č. 106
- 6 - NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ NAPŘ. KORADO KLASIK R

Podlaží	Místnost	Čl.	Rozměr	(W)	PV	RV	Kvs	Nastavení	Index	
1. NP	101	33R	554/400	1029	15		0,1806	4,5	1	6
1. NP	102	22R	554/400	718	15		0,1261	4	1	6
1. NP	103	K22	600/1000	1928	15		0,3384	6	2	
1. NP	104	K22	600/1200	2313	15		0,406	7	1	
1. NP	105	K22	600/1200	2313	15		0,406	7	1	
1. NP	106a	K22	600/900	1735	15		0,3046	6	2	
1. NP	106b	K22	600/900	1735	15		0,3046	6	2	
1. NP	107	K22	600/1000	1928	15		0,3384	6		3

KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ – JIŘÍ BASAŘ, DRUŽICOVÁ 807/29, PRAHA 6									
TEL.:603/82 74 80		IČO: 112 33 796						e-mail: j.basar@seznam.cz	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Č. PARÉ						
J. BASAŘ		J. BASAŘ							
INVESTOR Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64				MĚŘITKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ		
OBJEKT VÝMĚNA PLYNOVÉHO KOTLE HYDRAULICKÉ VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Pražská č.p. 162, Velké Přílepy					2 A4	05.2020	DPS		
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO					
				NÁZEV		Č.PŘÍLOHY			
NÁZEV <i>Schéma půdorys 1. NP (přízemí)</i>				TEPELNÁ TECHNIKA			D6		