



VEŠKERÉ VÝROBKY, UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU POUZE REFERENČNÍ

Podlaží	Místnost	Čl.	Rozměr	(W)	PV	RV	Kvs	Nastavení	Index	
2. NP	201	K22	600/1200	2313	15		0,406	7	1	
2. NP	202	K11	500/600	589	15		0,1033	3,5	2	
2. NP	203	K11	500/600	589	15		0,1033	3,5	1	
2. NP	204	Ž	KLC 600.1670	971		15	0,1705	4,5	2	
2. NP	205	K22	600/600	1157	15		0,203	5	2	
2. NP	206	K22	600/1200	2313	15		0,406	7	2	
2. NP	207a	22VK	600/1000	1928	15		0,3384	4	4	5
2. NP	207b	22VK	600/1000	1928	15		0,3384	4	4	5
2. NP	208	K22	600/600	1157	15		0,203	5	2	
2. NP	209	K22	600/600	1157	15		0,203	5	2	
2. NP	210	K22	500/700	1166	15		0,2048	5	2	
2. NP	211b	K33	600/900	2489	15		0,437	7	1	
2. NP	211a	K22	600/700	1349	15		0,2368	5	1	
2. NP	212a	K22	600/1100	2120	15		0,3722	6,5	1	
2. NP	212b	K22	600/1000	1928	15		0,3384	6	1	

INDEX

- 1 - RADIÁTOROVÝ VENTIL I TERMOSTATICKÁ HLAVICE NA TĚLESE BEZ ZMĚNY
- 2 - NOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DANFOSS RA-N + NOVÁ HLAVICE RA 2980
- 3 - NOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DANFOSS RA-N + NOVÁ HLAVICE RA 5062 S KAPILÁROU 2m
- 4 - TĚLESO VK S VESTAVĚNOU VLOŽKOU
- 5 - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER PŘEMÍSTĚNA Z PŘÍZEMÍ Z M.Č. 106
- 6 - NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ KORADO KLASIK R

KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ – JIŘÍ BASAŘ, DRUŽICOVÁ 807/29, PRAHA 6								
TEL.:603/82 74 80		IČO: 112 33 796		e-mail: j.basar@seznam.cz				
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Č. PARÉ					
J. BASAŘ		J. BASAŘ						
INVESTOR Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64				MĚŘITKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	
OBJEKT VÝMĚNA PLYNOVÉHO KOTLE HYDRAULICKÉ VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Pražská č.p. 162, Velké Přílepy					2 A4	05.2020	DPS	
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO				
				NÁZEV		Č.PŘÍLOHY		
NÁZEV Schéma půdorys 2. NP (1. patro)				TEPELNÁ TECHNIKA		D7		